

**Ремтехпредприятие «НЕПТУН» (ООО)**

(общество с ограниченной ответственностью)

*Поставка, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание торгово-технологического, холодильного, климатического и прачечного оборудования, электромонтажные и пуско-наладочные работы (электротехническая лаборатория)*Юр. адрес: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Рождественская, 33  
Ремонтная база ул. Астраханская, 104 тел. 8(86133)3-51-46, 918-2400490  
E-mail: pr.pertun@mail.ru**Акт № 22****реvisions и наладки оборудования**

г. Анапа

28.06.2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.В. Гудовича муниципального образования город-курорт Анапа  
(полное наименование учреждения)Краснодарский край, Анапский район, п. Цыбанобалка, ул. Садовая, д. 14  
(адрес учреждения)директор Михайлов Валерий Васильевич  
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя)

Настоящий акт составлен специализированной организацией Ремтехпредприятие «Нептун» ООО (сокращенно РТП «Нептун» ООО), по результатам технического обслуживания и ремонтов оборудования пищеблока столовой, ежегодного обследования и испытания оборудования электроустановки школы, а также на основании проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2019/2020 учебному году, в соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации Муниципального образования города-курорта Анапа.

№ пп	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, предложения
1.	Организация питания	оснащенность пищеблока оборудованием	Рекомендуемый перечень оборудования пищеблоков СанПиН 2.4.1.2660-10
		обеспеченность и исправность холодильного оборудования при неисправности/отсутствии – уточнить какое	холодильное оборудование для - кратковременного (суточного) хранения продуктов: - холодильная камера – 1 шт; - холодильный шкаф – 3 шт; - морозильный шкаф – 2 шт - бытовые холодильники – 3 шт <b>имеется и соответствует нормам</b>
		обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами	<b>имеются и соответствуют нормам</b>
		исправность технологического оборудования при неисправности/отсутствии – уточнить какое	технологическое оборудование для приготовления пищи: - тепловое оборудование – 8 шт; - механическое оборудование – 4 шт; <b>имеется и соответствует нормам</b>
		наличие и исправность картофелещетки	<b>имеется 1 шт в исправном состоянии</b>
		наличие, количество и исправность мясорубок	<b>имеется 1 шт в исправном состоянии</b>

Оборудования в неисправном состоянии - нет.

2. Электробезопасность	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Технический отчет № 181 от 16.06.2018 г. об испытании и наладке оборудования электроустановки. Выполнен электролабораторией Ремтехпредприятия "Нептун" (ООО) Свидетельство регистрации передвижной электролаборатории №1483/27 действительно до 26.12.2020г
------------------------	--	---

Замечаний при проведении визуального осмотра и испытаниях оборудования электроустановки школы, согласно Технического отчета № 181 от 16.06.2018 г. – нет.

**1. выполнить следующие обязательные мероприятия**

- распределительные коробки – соединение проводов выполнено скрутками – соединить надёжным способом с помощью опрессовки или сварки.
- произвести ревизию всех электрощитов с протяжкой болтовых контактов соединений и обеспыливанием, выполнить калибровку предохранителей.
- на всех электрощитах выполнить однолинейные схемы, установить обязательные знаки, знаки электробезопасности и нумерацию.

Рекомендуется при ремонте или реконструкции здания заземлить электропроводку на 3-х проводную.

Директор ООО РТП «Нептун»  И. Заторякин

